Télérelève des compteurs

Sinergy Infrastructure SA

Câblage de principe

Important pour le chauffage urbain :
Alimentation 230 V (raccordement fixe) depuis la régulation du chauffage

CAD M-Bus

Liaisons entre les compteurs et le concentrateur en G51 2x2x0.6 - pour les compteurs d'eau de gaz et de chaleur

Eau Coder

Fils en attente avec réserve de **60** cm min. (devant la plaque)

GAZ Coder

Concentrateur

Liaison RJ 45

Modem Internet

Prise 230V

Prise Type 13 à installer derrière la plaque du concentrateur (sans DDR - pas à libre emploi)

La prise FO ainsi que l'espace pour le fibro-modem doivent être prévus dans l'ensemble d'appareillage, le plus prêt possible des concentrateurs L-H-P 26-25-5 cm

Alimentation 230 V sur prise T13

Important:
*** L'emplacement du concentrateur doit être disposé à côté du compteur des communs .**